



ansal
REFRIGERACION S.A.

Otamendi 530 (C1405BRH)
Tel: (5411) 4958 2884
Fax: (5411) 4958 2886

Buenos Aires - Argentina
ansal@ansal.com.ar
http://www.ansal.com.ar



Jefferson Sudamericana S.A.

Uso en Refrigeración

Nro de Serie	Ø de conexión en pulgadas															Dp bar		Refrigerantes						
	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2	1 5/8	2	2 1/8	2 3/8	2 1/2	3	4	Mínimo	Máximo	R12	R22	R134a	R404A	R507	Ammonia
Valvulas a Solenoide - 2 Vías NC																								
2041																	0.05	21	SI	SI	SI	SI	SI	-
1342R																	0.2	21	SI	SI	SI	SI	SI	-
1343																	0.05	21	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1344																	0	21	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2054																	0.07	21	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valvulas Reguladoras de Presión																								
2054																	0.07	21	SI	SI	SI	SI	SI	SI



ansal
REFRIGERACION S.A.

Otamendi 530 (C1405BRH)
Tel: (5411) 4958 2884
Fax: (5411) 4958 2886

Buenos Aires - Argentina
ansal@ansal.com.ar
http://www.ansal.com.ar



Jefferson Sudamericana S.A.
Uso General

Válvulas a Solenoide - 2 Vías NC y NA

Nro de Serie	Ø de Conexión en Pulgadas										Temp. Max. °C			Dp bar		Aplicaciones Típicas								
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	80	150	180	Mínimo	Máximo	Aire y gases inertes	Agua y Líquidos livianos	Aceites Termicos	Vapor	Oxigeno	Gasolina	Fluidos Criogenicos	Vacio	
1314											●	●	●	0	15	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1326											●			0	50	SI	SI	-	-	SI	SI	-	-	SI
1327											●	●	●	0	100	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1335											●	●		0	10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	SI
1342											●	●	●	0.2	15	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
1390											●	●	●	0.1	15	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
1393													●	0	4	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-
2026											●	●		0	50	SI	SI	-	SI	SI	SI	-	-	SI
2036											●			0.1	10	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-
2036											●			0.3	10	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-